



«ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ» СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы,
құрылыс 1
Email: czli@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

1 парак
Барлығы 2 парак

№ 1814 сапа паспорты
ДТ-3-К4 маркалы дизель отыны

ТШ 38.1011348-2003 7 ескертпемен және Кеден одағының
«Автокөлік пен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына,
реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар
туралы» техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына
сәйкес

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген № ЕАЭС
KZ.2310317.13.12.00041 сәйкестік декларациясы 21.10.2024 ж.
дейін жарамды

Қазандық нөмері: 1034-Т-001 Өлшем 1 700 см


Дайындаушы: «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС,
Атырау қаласы, Зейнолла Кабдолов даңғылы, құрылыс 1

Дайындалған күні: 06.11.2022 ж.

Үлгі МЕМСТ 2517-2012 бойынша сұрыпталған

Тапсырыс беруші: Өндірістік бөлім
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла
Кабдолов даңғылы, құрылыс 1,
тел.: 8 (712 2) 259207

Сұрыптау күні 06.11.2022 ж. Үлгінін келіп түскен күні
Дата отбора 06.11.2022 г. Дата поступления образца



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Email: czli@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

Лист 1
Всего листов 2

Паспорт качества № 1814
Топливо дизельное марки ДТ-3-К4

На соответствие требованиям ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7 и
Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС
013/2011)

Декларация о соответствии № ЕАЭС KZ.2310317.13.12.00041
зарегистрирована в Государственном реестре, действительна по
21.10.2024 г.

Номер резервуара: 1034-Т-001 Замер: 1 700 см

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий
завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1

Дата изготовления: 06.11.2022 г.

Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Заказчик: Производственный отдел
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1,
тел.: 8 (712 2) 259207

06.11.2022 ж. Сынауды өткізген күні 06.11.2022 ж.
06.11.2022 г. Дата проведения испытаний 06.11.2022 г.

№ п/п	Корсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ТШ 38.1011348-2003 7 ескертпемен бойынша по ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7		
1	Цетан саны, кем емес Цетановое число, не менее	47	47	60,0	ГОСТ 32508-2013
2	Фракциялық құрамы: Фракционный состав: 50% °C температурада айдалады, °C, жоғары емес 50% перегоняется при температуре, °C, не выше 95% °C температурада айдалады, °C, жоғары емес 95% перегоняется при температуре, °C, не выше	-	280	254	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
		360	360	334	
3	20 °C кезіндегі кинематикалық тұтқырлық, мм²/с Вязкость кинематическая при 20°C, мм²/с	-	1,8 - 5,0	3,59	ГОСТ 33-2016
4	Сүзгішіліктің шекті температурасы, °C, жоғары емес Предельная температура фильтруемости, °C, не выше	минус 15	минус 15	минус 19	ГОСТ 22254-92
5	Лайлану температурасы, °C, жоғары емес Температура помутнения, °C, не выше	-	минус 5	минус 18	ГОСТ 5066-2018 метод Б
6	Жабық ығлде анықталатын лап ету температурасы Температура вспышки, определяемая в закрытом ығлде -жалпы максаттағы дизельдері үшін, °C, төмен емес Температура вспышки, определяемая в закрытом ығлде, °C, не ниже	30	40	65	ГОСТ 6356-75

2 парак
Барлығы 2 парак

№ 1814 сапа паспорты
ДТ-3-К4 маркалы дизель отыны

Казандық нөмері: 1034-Т-001 Өлшем 1700 см
Дайындалған күні: 06.11.2022 ж.

Лист 2
Всего листов 2

Паспорт качества № 1814
Топливо дизельное марки ДТ-3-К4

Номер резервуара: 1034-Т-001 Замер: 1700 см
Дата изготовления: 06.11.2022 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ТШ 38.1011348-2003 7 ескертпелен бойынша по ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7		
7	Полициклды ароматты көмірсутектердің массалық үлесі, %, артық емес Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	11	11	1,0	ГОСТ EN 12916-2017
8	Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес Массовая доля серы, мг/кг, не более	50	-	17	ГОСТ 32139-2013
	Күкірттің массалық үлесі, %, артық емес Массовая доля серы, %, не более	-	0,005	0,0017	
9	Майлағыш бейімділік: 60°C кезіндегі тозу дағының түзетілген диаметрі, мкм, артық емес Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C, мкм, не более	анықталмайды, не определяется	460	417	ГОСТ ISO 12156-1-2012
10	Мыс тілімшесінде сынау Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C)	-	төзімді выдерживает	төзімді выдерживает	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)
11	Қышқылдық, мг КОН отының 100 см³, артық емес Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более	-	5,00	1,54	ГОСТ 5985-79
12	Құділігі, %, артық емес, %, артық емес Зольность, %, не более	-	0,01	0,006	ГОСТ 1461-75
13	10 пайыздық қалдықтың кокстелінуі, %, артық емес Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %, не более	-	0,20	0,06	ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93)
14	Механикалық қоспалар мен судың мөлшері Содержание механических примесей и воды	-	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	Көз шамымен ТШ 38.1011348-2003 6.4 т.бойынша талқытырумен Визуально с дополнением по п.6.4 ТУ 38.1011348-2003
15	Түсі, ЦНТ бірлігі, артық емес Цвет, ед. ЦНТ, не более	-	2,0	0,5	ГОСТ 20284-74
16	15°C кезіндегі тығыздық, кг/м³, артық емес Плотность при 15°C, кг/м³, не более	-	843,4	813,8	ГОСТ Р 51069-97

Косындылар туралы мәліметтер: ДТ-3-К4 маркалы дизель отыны тозуға қарсы «AtrenLub» косындысын құрайды құрайды - бытыратқыш, отынға енгізілетін косынды саны өндірістің технологиясымен кепілденеді.
Сведения о присадках: Топливо дизельное марки ДТ-3-К4 содержит противоизносную присадку «AtrenLub» - количество вводимой присадки гарантируется технологией производства.

Паспортта көрсетілген сынау нәтижелері сынаудан өткен үлгіге ғана тиесілі.
«АМӨЗ» ЖШС «Защитный Орталық лабораториясы» сынау орталығы
сынақ зертханасының атауы
рұқсатынсыз паспортты толықтай немесе ішінара көшіруге тыйым салынады.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к образцу, прошедшему испытание.
Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
Испытательного центра «Центральный заводской лаборатория» ТОО «АНПЗ»
наименование испытательной лаборатории

Аусымды химик
Химик сменный



Рахимов К.А.

тегі, аты, жөні фамилия, инициалы

Берілген күні : 06.11.2022 ж.
Дата выдачи : 06.11.2022 г.